

Types de contrôles	Périodicité						
	Hebdomadaire	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	6 ans	10 ans
REGLEMENTAIRES							
Contrôle débit appareils distributeurs							
Contrôle électrique							
Contrôle incendie							
Contrôle système extinction automatique							
Contrôle couverture anti-feu							
Décanteur séparateur d'hydrocarbures (Nettoyé et vidangé avec fourniture BSDD)							
Contrôle des flexibles (date et usure)							
Contrôle système détecteur de fuite cuve par exploitant							
Contrôle système détecteur de fuite (organisme agréé COFRAC avec certificat)							
Contrôle périodique installation (organisme agréé COFRAC)							
Contrôle périodique installation (organisme agréé COFRAC) si ISO 14001							
Contrôle et remplacement flexibles							
Contrôle système détecteur de fuite des tuyauteries par exploitant							
Contrôle double enveloppe sur tuyauteries avec détecteur de fuite (organisme agréé)							
Contrôle tuyauteries double enveloppe sans détecteur de fuite							
Contrôle tuyauteries simple enveloppe ou double enveloppe sans détecteur de fuite (organsime agréé avec certificat)							
Contrôle système de récupérations vapeurs (phase II) à la distribution sans système de régulation électronique en boucle fermée							
Contrôle système de récupérations vapeurs (phase II) à la distribution avec système de régulation électronique en boucle fermée							
BONNE PRATIQUE	Hebdomadaire		Mensuel	5 ans			
Contrôle stock							
Contrôle présence eau dans cuves							
Contrôle sur cheminée trou d'homme (eau ou hydrocarbures)							
Nettoyage cuves							
Nettoyage appareils distributeurs							
Nettoyage pistes							
Contrôle visuel intérieur appareils distributeurs (présence liquide)							
Vérification si présence et bon état: Extincteurs, couverture anti-feu, bac à sable, signalétique							

Par exploitant  
 Par organismes agréés